

Visite Délégation Formation Spécialisée de Site Lycées et CREPS

EPLÉ : Lycée des 3 Chênes - Campus Wagnonville

ADRESSE : 17 Rue du Tilleul, 59530 Le Quesnoy

CHEF D'ETABLISSEMENT : Alexandre BOUCARD

SECRETAIRE GENERAL : Mme ROUX Céline

Assistant de Prévention collectivité : Eric SPRIMONT

Date de la visite : Lundi 03 mars 2025

Participants :

Pôle Compétences et accompagnement interne	Jean-Marie SCHALKENS
DFE Direction du Fonctionnement des Etablissements	Virginie DEPRES
MIPAL Mission Information et proximité avec les lycées	Ludovic GAUTIEZ
DEPL Direction Equipement et Patrimoine Lycées	Fabien D'ANGELO
Médecin de prévention	
Référent RH service mobilité et recrutement - DRH	

REPRESENTANT DU PERSONNEL

Secrétaires du FSS Lycées	excusé
CGT	Osama EL GHARIB
CFDT	Marie-France DENIS
FA	Vincent PERIA
FO	Michaël VAN GEERSDAELE

DESCRIPTION GENERALE DU SITE



Présentation générale de l'établissement :

Effectifs : 60 Personnes

Effectif élèves : 90 à 120

Demi-pension : 70

Rationnaires service déjeuné : 35

Rationnaires internat : 28

Effectif des agents des lycées :

- **Service Restauration : 3 Agents titulaires ;**
- **Service général : 1 titulaires donc 1 Agents contractuels - 1 Agent Stagiaire.**
- **Accueil : 1 Agent.**
- **Service maintenance : 2 titulaires**
- **Service espaces verts : 2 titulaires des service Maintenance**
- **Lingerie : les Agents des services Général.**

Respect des obligations réglementaires en matière de prévention

Documents obligatoires à présenter

	OUI/NON	Commentaires de l'ACFI
DOCUMENT UNIQUE DE L'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (document actualisé date :.....)	Oui	
REGISTRE de SANTE et de SECURITE au TRAVAIL (Emplacement du RSST dans l'établissement)	Oui	
REGISTRE des DANGERS GRAVES et IMMINENT	Oui	
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE (DTA)	Oui	
REGISTRE des ALERTES SANTE PUBLIQUE et ENVIRONNEMENT (RASPE)	Oui	
VIDEOPROTECTION	Oui	
Présence de caméras de vidéo protection sur le site	Oui	
Présentation du dispositif en Conseil d'Administration	Oui	

EQUIPEMENTS DE 1^{ers} SECOURS

	OUI/NON	Commentaires	Commentaires de l'ACFI
TROUSSES DE 1ER SECOURS	oui		
AFFICHAGE DES NUMEROS D'URGENCE	oui		
LUTTE CONTRE L'INCENDIE • Moyens de lutte contre l'incendie, Extincteurs	oui		
• Exercice d'évacuation incendie réalisé, test concluant	oui	Mr Provisseur /CPE	
Plan particulier de mise en sécurité (PPMS)	oui	Mr Provisseur /CPE	

ORGANISATION DU TRAVAIL

	OUI/NON	Commentaires	Commentaires de l'ACFI
Situations de travail isolé (Personnel hors de portée de vue et de voix) : Nombre, durée, fréquence	Oui	Par période non fréquente pour le service général le soir	
Dotations E.P.I • Agents dotés ? • Stock tampon?	Oui Non		

FORMATIONS REGLEMENTAIRES

	OUI/NON	Commentaires	Commentaires de l'ACFI
CACES	Oui	Nacelle	
HABILITATIONS ELECTRIQUES	Oui		
1^{ers} SECOURS : SST OU PSC1	Oui	1 agent de la maintenance	
Autres			

SUIVI DES VERIFICATIONS PERIODIQUES REGLEMENTAIRES

	OUI/NON	Date	Commentaires de la délégation	Commentaires de l'ACFI
INSTALLATIONS ELECTRIQUES	OUI	12/12/2024 Véritas		
INCENDIE (extincteurs, plans, BAES)	OUI	Sapian 18/02/2025		
PORTES ET PORTAILS	OUI i	Déli-access		
APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE				
APPAREILS DE MANUTENTION				
APPAREILS A PRESSION	OUI	Contrat de location Compresseur service		
MACHINES ET OUTILLAGE				
ASCENCEURS ET MONTE-CHARGES				
ECHELLES ET ECHAFAUDAGES	non			
AERATION, VENTILATION, CHAUFFAGE DES LOCAUX DE TRAVAIL	OUI	EMOP Maubeuge		
ECLAIRAGE DES LOCAUX ET DES POSTES DE TRAVAIL	OUI	Agent des services Techniques internes		
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	OUI	Collectivité		
AUTRE :				

Locaux des agents d'entretien et de maintenance



: Conforme à la réglementation



: Conforme partiellement à la réglementation



: Non conforme à la réglementation

LIEUX	DESCRIPTION	PROPOSITIONS DE LA DELEGATION	Commentaires de l'ACFI
Accueil	 ☒☐☐		
Salle de détente des agents	 ☒☐☐		
Bureau de l'encadrement	 ☒☐☐		
Vestiaires	 ☒☐☐		
Douches et sanitaires	 ☒☐☐		

Locaux de stockage logistique et d'entretien

LIEUX	DESCRIPTION	PROPOSITIONS DE LA DELEGATION	Commentaires de l'ACFI
Magasin des produits d'entretien	   ☒ ☐ ☐	- Fixer étagères - Mettre des bacs de rétention pour les produits - Revoir l'ordonnancement du magasin	
Atelier	   ☒ ☐ ☐	Vérifier le compresseur	
Magasin atelier	   ☐ ☐ ☐	Non Concerné	
Locaux de ménage	   ☒ ☐ ☐		
Lingerie	   ☒ ☐ ☐	Fournir fer à repasser plus performant	
Stockage des déchets	   ☒ ☐ ☐		
Local matériel d'entretien des espaces verts	   ☒ ☐ ☐		
Présence de produits phytosanitaires	   ☒ ☐ ☐		
Usage des produits phytosanitaires	   ☒ ☐ ☐		
Engagement du lycée dans une démarche de gestion différenciée des espaces verts	   ☒ ☐ ☐		

Locaux de Restauration

LIEUX	DESCRIPTION	PROPOSITIONS DE LA DELEGATION	Commentaires de l'ACFI
Zone de réception	   ☐ ☒ ☐	Couvrir la zone de réception des marchandises par un apprentis	
Bureau du magasinier	   ☐ ☐ ☐	Non Concerné	
Bureau du Chef	   ☒ ☐ ☐		
Zone de préparation	   ☐ ☐ ☐	Non Visiter	
Magasin des produits d'entretien	   ☒ ☐ ☐	- Fixer étagères - Mettre des bacs de rétention pour les produits - Revoir l'ordonnancement du magasin	
Magasin général (produits secs restauration)	   ☒ ☐ ☐	- Fixer étagères - Mettre des bacs de rétention pour les produits - Revoir l'ordonnancement du magasin	
Locaux de ménage	   ☐ ☐ ☐	Non Concerné	
Vestiaires/ Toilettes/ Douches	   ☒ ☐ ☐		
Plonge	   ☒ ☐ ☐		
Salle de Restauration	   ☒ ☐ ☐		
Circulation / Porte entre la préparation chaude et magasin	   ☐ ☐ ☐	Non visiter	

RECAPITULATIF

PROPOSITION	VALIDATION	RESPONSABLE de la mise en œuvre	Commentaires de l'ACFI
Locaux de stockage logistique et d'entretien			
Magasin des produits d'entretien			
Fixer étagères	  ☐ ☐	EPLE	
Mettre des bacs de rétention pour les produits	  ☐ ☐	EPLE	
Revoir l'ordonnancement du magasin	  ☐ ☐	EPLE	
Atelier			
Vérifier le compresseur	  ☐ ☐	EPLE	
Lingerie			
Fournir fer à repasser plus performant	  ☐ ☐	EPLE	
Locaux de Restauration			
Zone de réception			
Couvrir la zone de réception des marchandises par un appentis	  ☐ ☐	DEPL	
Magasin des produits d'entretien			
Fixer étagères	  ☐ ☐	EPLE	
Mettre des bacs de rétention pour les produits	  ☐ ☐	EPLE	

Revoir l'ordonnancement du magasin	 	EPLE	
Magasin général (produits secs restauration)			
Fixer étagères	 	EPLE	
Mettre des bacs de rétention pour les produits	 	EPLE	
Revoir l'ordonnancement du magasin	 	EPLE	

Région
Hauts-de-France

COMMENTAIRES

Etudier le repositionnement de l'armoire électrique situé au sous-sol.

A ce jour le système de vidéo protection n'était pas en fonctionnement, dû à des problèmes de microcoupures électriques provoquant des problèmes de réseau.

La qualité des travaux réalisés pour les vestiaires et la salle de pause des agents est excellente.

